

Zeittabelle für die Netzkommandoanlage ab 02.06.2021

Art des Befehles	Kdo. Nr.	Draht. Nr.	Zeiten: Mo. - Fr.	Zeiten Sa. + So.	Bemerkungen
Doppeltarif	0108	20	07:00 - 21:00	07:00 - 21:00	
Maximum-Messung	0108	20	07:00 - 21:00	07:00 - 21:00	
Maximum-Messung	0111	18	11:00 - 12:30	Sa. 11:00 - 12:00 So. frei	
Spitzensperrung	0110	7			Sperrschaltung aufgehoben
4h Bolier Gr.1	0117	4	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
4h Bolier Gr.2	0118	4 (5)	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
4h Bolier Gr.3	0119	4 (8)	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
4h Bolier Gr.4	0120	4 (9)	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
4h Bolier Gr.5	0221	4	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
4h Bolier Gr.6	0222	4	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
4h Bolier Gr.7	0223	4	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
4h Bolier Gr.8	0224	4	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
6h Bolier	0106	4 (25)	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
8h Bolier	0109	4 (3)	21:00 - 07:00	21:00 - 07:00	Regelobjekt
Tagesfreigabe	0107	2	06:00 - 11:15 12:00 - 21:00	Sa. 11:15 - 12:00 So. frei	
Speicherheizung					
Gruppe 1	0114	13	23:00 - 07:00	23:00 - 07:00	
Gruppe 2	0116	14	23:00 - 07:00	23:00 - 07:00	
Tagesnachladung 1+2	0115	11	09:30 - 12:00 13:30 - 16:30	ab 12:00 Sa. frei So. frei	
Direkt- und Zusatz- Heizungen	0113	12	00:00 - 11:15 12:15 - 00:00	Sa. 00:00 - 11:15 ab 12:00 frei So. frei	
Wärmepumpen Gr. 1	0112	19	max. Abschaltung pro Tag 2x2h	max. Abschaltung pro Tag 2x2h	Regelobjekt, mind. 20h eingeschaltet pro Tag
Wärmepumpen Gr. 2	0225	19			
Strassenbeleuchtung					
Gemeinde Oekingen	0424		Ganznacht		
	0425		Halbnacht aufgehoben per 14.05.2010		
Gemeinde Halten	0523		Beleuchtung Turm Halten		
	0524		Ganznacht		
	0525		00:30 - 05:00	Sa. 01:30 - 05:00 So. 01:30 - 05:00	
Sonderbefehle					
EEA < 30 kW	0323	81			EEA -Regelobjekt
Einspeisebegrenzung		83			Einspeisebegrenzung
E- Ladestation > 10 kW					Not-Lastabschaltung